





国家强制性产品认证

试验报告

□新申请 ■变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: A2018CCC0301-2980689

产品名称: 低压配电箱

型 号: MNS-E

检测机构: 山东省产品质量检验研究院

(国家节能产品质量监督检验中心、国家低压电器

元件及成套开关控制设备质量监督检验中心)



安全型式试验报告

申请编号: A2018CCC0301-2980689

样品名称: 低压配电箱

型号规格: MNS-E

商标: /

样品数量: 1台+1组样块

样品来源:送样

样品生产序号: 190309

收样日期: 2019-05-09

完成日期: 2019-07-21

委托人: 立阳电气(天津)有限公司

委托人地址: 天津市蓟州区京津州河科技产

业园锦丰科贸园 2 号标准车间 G-2 区

生产者: 立阳电气(天津)有限公司

生产者地址: 天津市蓟州区京津州河科技产

业园锦丰科贸园 2 号标准车间 G-2 区

生产企业: 立阳电气(天津)有限公司

生产企业地址: 天津市蓟州区京津州河科技

产业园锦丰科贸园 2 号标准车间 G-2 区

试验依据标准: GB/T 7251. 3-2017《低压成套开关设备和控制设备 第3部分:由一般人员

操作的配电板(DBO)》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

型号: MNS-E

额定工作电压(Ue): AC400V、AC230V

额定绝缘电压(Ui): AC400V

频率 (fn): 50Hz

主母线额定电流(InA): 250A~10A

主母线额定短时耐受电流(Icw): 6kA

户内型/户外型:户内型

外壳防护等级: IP54-操作面 IP20C 最大出线回路数 7

2. 本次送试样机型号: MNS-E InA=250A。

主检: 周永涛 签名:

月水沙

日期: 2019-07-21



	变更内容	变更前	变更后	
	标准变更	GB/T 7251.3-2006	GB/T 7251.3-2017	
	a) 参数变更	In=400A~10A,Icw=4kA;Ue=380V/220V Ui=660V;IP30-操作面 IP20C	; InA=250A~10A, Icw=4kA; Ui=400V; IP54-操作面 IP20C	
	b) 增加/减少适用性一致 的关键件供应商或关键件 供应商名称变更	见报告 14501-CCC2075973-15817	见报告 03101-AY021803-2019-S	
F	C) 原认证安比人的名称和	委托人:立阳电气(北京)有限公司 委托人地址:北京市大兴区黄村镇芦求路 后辛庄村村委会北 500 米	委托人:立阳电气(天津)有限公司 经托人地址:天津市蓟州区京津州河科技 产业园锦丰科贸园2号标准车间G-2区	
备注	(d) 原生产有(制造冏)的 夕称和抽扯再改	生产者:立阳电气(北京)有限公司 生产者地址:北京市大兴区黄村镇芦求路 后辛庄村村委会北500米	生产者:立阳电气(天津)有限公司 (生产者地址:天津市蓟州区京津州河科技 产业园锦丰科贸园2号标准车间G-2区	
	址名称变化, 生产企业搬		生产企业:立阳电气(天津)有限公司 生产企业地址:天津市蓟州区京津州河科 技产业园锦丰科贸园2号标准车间G-2区	
	原 CCC 证书编号	2015010301797434		
	原安全型式试验报告编号	14501-CCC2075973-15817		
	原变更报告编号(如有)			
	原检测机构	天津市电工技术科学研究院		
		本报告需与原检测报告一起阅读方		
	1. 原型式试验送试样机规格为:	MNS-E In=400A, Icw=6kA; Ue=380V,	Ui=660V; 50Hz; IP30-操作面 IP20C。	

样品描述及说明

- 1. 产品构成的描述及结构特点(结构概要说明):
- 1). 产品型号及名称: MNS-E 低压配电箱
- 2). 提供图纸及编号: 装配图: <u>MNS-E-001</u> 电气原理图: <u>MNS-E-002</u>
- 3). 主要结构数据:
 - 3.1 开关电器及元件(材料名称、型号规格、生产厂)

序号	元件名称	型号规格	数量	制造商(生产厂)/CCC 证书编号
1	塑壳断路器	XT4S250 TMA 250A Ics=Icu=50kA	1	ABB S.P.A ABB SACE Division (ABB Inc.) 2018010307082329
		S203-C50 Ics=7.5/Icn=10kA	2	ADD State Vantalet Cobil (ADD
2	小型断路器	S203-C40 Ics=7.5/Icn=10kA	2	ABB Stotz-Kontakt GmbH (ABB Bulgaria EOOD - Rakovski branch) 2014010307688141
2		S203-C25 Ics=7.5/Icn=10kA	2	51 anch 2014010307088141
	剩余电流动作 GSH204AC-C63 断路器 Ics=Icn=6kA		1	北京 ABB 低压电器有限公司 2010010307399480
3	壳体	配电箱壳体(冷轧钢板板厚 1.5mm)	1	立阳电气 (天津) 有限公司

3.2 母线与绝缘导线(材料名称、型号规格、生产厂)

序号	元件名称	材料名称	型号规格	制造商(生产厂)/CCC 证书编号
1	主开关出线	铜排(裸	5 根 16mm² +2 根 6mm²	微融(天津)科技有限公司
2	N、PE 接线排	铜)	$TMY-4mm \times 30mm$	2018WT0742-2
2	绝缘导线	聚氯乙烯	BV-16mm ² , 6mm ²	上海德力西集团有限公司
3	2000年	绝缘导线	$BVR-2.5mm^2$, 1.5mm ²	2004010105117954

3.3 绝缘支撑件及有关连接件(材料名称、型号规格、生产厂)

序号	元件名称	材料名称	型号规格	制造商(生产厂)
1	绝缘子	DMC	M6	浙江海坦机电科技有限公司
1		DIVIC	IVIO	2019WT0078-6

样品描述及说明

3.4 送样样机结构特点:

样机结构特点描述:该低压配电箱由箱体、门、安装板、N排、PE排及各种开关元器件、电能表等构成,箱体采用1.5mm厚冷轧钢板,箱门1.5mm厚冷轧钢板冲压、折弯、焊接制成。门上设防盗锁。箱门开启角度>90°。门内设防护挡板,上面开有电能表观察、开关手柄操作开口,防止非专业人员触及带电部件。箱内的电能表和塑料外壳式断路器均安装在安装板上,安装板为镀锌件。进出线方式为上进线下出线。箱门四周装有密封胶条,四周设有导水槽。

样机操作方式:正面手动操作,前面维护。

样机安装方式: 悬挂式固定安装(安装高度≥0.2m)。

样机安装场所: 户内■ 户外□

样机接线方式: 固定接线

样机壳体材料: 箱体采用 1.5mm 厚冷轧钢板制成

样机外形尺寸: 700(高)mm×550(宽)mm×200(深)mm

保护接地措施: 在箱内左侧中部设 TMY-4mm×30mm 的接地铜排,有主接地点 M6(钢制镀锌)和接地标志,箱门用 BVR-2.5mm²与箱体连接,整个箱体结构形成了连续的保护电路。

防腐蚀措施: 所有金属零部件具有防腐蚀能力(镀锌),箱体表面选用环氧粉末静电喷涂,附着力强, 质感好,整箱呈亚光色调,创造了较舒适的视觉环境。

N 母线绝缘支撑件之间最大距离: 250mm

样机的最大质量: 46kg/台

样机提升结构: 样机底部

样机提升方式:单台提升

样品描述及说明	
2. 主要技术参数: (如不适用项用 "/" 表示)	
额定工作电压 Ue(V): _400	
额定频率 fn(Hz): _50	
额定绝缘电压 Ui(V):400	
额定冲击耐受电压 Uimp (kV): <u>4</u>	
配电板类型: <u>A型□ B型■</u>	
过电压类别: I□ II□ III■ IV□	
材料组别: <u>IIIa</u>	
污染等级: <u>2</u>	
电气间隙: ≥6mm	
爬电距离: <u>≥8mm</u>	
成套设备的额定电流(InA):	
主母线的额定电流和额定短路耐受电流和额定峰值耐受电流: _250A, 6kA, 10.2kA	
主开关的分断能力:	
主开关的额定电流、额定极限短路分断能力(Icu)、额定运行短路分断能力(Ics)和额定短流(Icw)(如有): <u>250A,50kA,50kA,/</u>	記时耐受电
出线回路数: 7	
各出线回路的额定电流(Inc)和额定限制短路电流(Icc): 50A/6kA, 20A×2/6kA, 35A×2/6kA,	$45A \times 2/6kA$
各出线回路保护器件的额定电流(In)、额定极限短路分断能力(Icu/Icn)和额定运行短路分断 63A/6kA/6kA,25A×2/10kA/7.5kA,40A×2/10kA/7.5kA,50A×2/10kA/7.5kA	i能力(Ics):
外壳防护等级:	
机械碰撞等级: 户内: IK05■	
额定分散系数:1.0	
触电保护类别: _Ⅰ类■、 □Ⅱ类□、 □Ⅲ类□	
EMC 环境: <u>环境 A □ 环境 B ■</u>	
绝缘材料的名称及耐热等级: <u>DMC 绝缘子/E</u>	

样品描述及说明

- 3. 系列的描述和型号的解释:
 - 3.1产品系列描述:
 - a) 本单元系列成套设备额定电流等级有: 250A、225A、200A、160A、125A、100A、80A、63A、60A、50A、40A、32A、25A、20A、16A、10A;
 - b) 本单元系列主母线额定短路耐受电流和额定峰值耐受电流为: 6kA/10.2kA;
 - c) 本单元系列低压配电箱所覆盖的最大回路数为: 7;
 - d) 本单元系列主进线开关类型: 塑料外壳式断路器;
 - e) 本单元系列低压配电箱的结构,母排形式与送试样品相同
 - f) 主母线截面根据进线电流按下表选取:

电流等级(A)	250	225, 200	160	125	100	80
主母排规格 TMY (mm²)	4×30	4×30	3×20	3×15	3×15	/
N排规格 TMY (mm²)	4×30	3×20	3×15	3×15	3×15	3×10
PE 排规格 TMY (mm²)	4×30	3×20	3×15	3×15	3×15	3×10
绝缘导线规格 (mm²)	5 根 16mm²+ 2 根 6mm²	95	50	35	35	25

电流等级 (A)	63, 60	50	40	32	25	20、16、10
主母排规格 TMY (mm²)	/	/	/	/	/	/
N 排规格 TMY (mm²)	3×10	3×10	3×10	3×10	3×10	3×10
PE 排规格 TMY (mm²)	3×10	3×10	3×10	3×10	3×10	3×10
绝缘导线规格 (mm²)	16	10	10	6. 0	4. 0	2. 5

g) 绝缘支撑件规格、材料名称、绝缘支撑件距离按下表选取:

绝缘支撑件规格	与母排尺寸相配套
绝缘支撑间距之间的最大距离	/
(mm)	,

h) 壳体外形尺寸按下表选取:

外形尺寸 (高×宽×深)(mm×mm×mm)	700 (700~500) ×550 (550~400) ×200 (200~100)
---------------------------	---

3.2型号的解释:



- 4. 特殊结构说明 (如有需要): 无
- 5. 产品认证情况:该产品已获得中国国家强制性产品认证(CCC)证书,证书编号为:2015010301797434。

断路器

小型断路

器

1

施耐德电气(中国)投资有限公司 ABB(中国)有限公司

北京北德电气有限公司

ABB Stotz-Kontakt GmbH (ABB Bulgaria EOOD - Rakovski branch)

2014010307688141

浙江正泰电器股份有限公司

德力西电气有限公司

北京北德电气有限公司

ABB(中国)有限公司

施耐德电气(中国)投资有限公司

西门子(中国)有限公司

北京人民电器厂有限公司

上海电器股份有限公司人民电器厂

北京明日电器设备有限责任公司

北京北元电器有限公司

杭州之江开关股份有限公司

上海华通电气有限公司

北京北开电气股份有限公司

惠州海格电气有限公司

安徽鑫龙电器股份有限公司

北京金钟默勒电器有限公司

浙江天正电气股份有限公司

			样品描述及说明	明
6. 安	全件一览表	:		
序号	元/部件 名称	元件/材料 名称	型号规格/牌号	制造商(生产厂)
			XT4 系列	ABB S. P. A ABB SACE Division (AB Inc.) 2018010307082329
			NM、DZ20、NXM 系列	浙江正泰电器股份有限公司
			CDM、DZ20 系列	德力西电气有限公司
			SRMM1 系列	上海人民开关电器(香港)有限公司
			RDM、DZ20 系列	人民电器集团有限公司
			CFM、DZ20 系列	华通机电股份有限公司
			RMM、DZ20 系列	上海电器股份有限公司人民电器厂
			GM、DZ20 系列	北京人民电器厂有限公司
			BBM30 系列	北京北开电气股份有限公司
		塑料外壳	BMM1、SB、DZ20 系列	北京明日电器设备有限责任公司
		式断路器	BM30、BM30E 系列	北京北元电器有限公司
			AXM1、AXM1E 系列	安徽鑫龙电器股份有限公司
			H2、H3、HBC、ELE 系列	惠州海格电气有限公司
			3VT、3VL、3RV、3VS 系列	西门子(中国)有限公司
			BJM 系列	北京金钟默勒电器有限公司
			HSM、DZ20 系列	杭州之江开关股份有限公司
			CM 系列	常熟开关制造有限公司
			TGM 系列	浙江天正电气股份有限公司

NS、NSX、CVS、EZD 系列

S、T 系列 BNS1 系列

S203 系列

DZ47、NB 系列

DZ47、CDB 系列

C66、BPN、BNC、BNT、BNH 系列

SJ200, SH200, S260, S280, S290,

SN201、M200、SU200 系列 iC65、iDPN、C120、iC60、C65、

> DPN、EA9、LS8 系列 5SY、5SM、5SN、5SL 系列

> > G65、G125 系列

RMC1 系列

BM、BM7 系列

BM65、BB2、BB1 系列

HSM8、HSM9 系列

ZB 系列

C2 系列

M、N、HM、MN、HLF、MU 系列

AXB、AXL、AXG 系列

B.JMB1 系列

TGM30、DZ47、TGB、HL 系列

样品描述及说明

6. 安全件一览表(续):

0. 女	全件一览表(T	T
序号	元/部件 名称	元件/材料 名称	型号规格/牌号	制造商 (生产厂)
		小型断路	RDX、RDH、HL 系列	人民电器集团有限公司
		小室 別 始 器	NDB 系列	上海良信电器股份有限公司
		тин	CH1、CH2 系列	常熟开关制造有限公司
			GSH 系列	北京 ABB 低压电器有限公司
			DZ47LE、NB1L、DZ158LE、NB7LE、 DZ267LE 系列	浙江正泰电器股份有限公司
			DZ47LE、CDB6LE 系列	德力西电气有限公司
			C66L、BPNLE 系列	北京北德电气有限公司
			GS260、DS260、DS9、GSH200、 GS201、DS201、GSN201 系列	ABB(中国)有限公司
			iC65、iDPN、DPNa、EA9 系列	施耐德电气(中国)投资有限公司
			5SU、5SV 系列	西门子(中国)有限公司
			VG65、GPNV 系列	北京人民电器厂有限公司
			RMC1L、RMC1BL、RMC2L 系列	上海电器股份有限公司人民电器厂
1	断路器	器 漏电断路器	BM-50L、BMN、BM7F、BM7L 系列	北京明日电器设备有限责任公司
			BM65L、BM65NL、BB2L、BB1L 系列	北京北元电器有限公司
			HSM8L、HSM9L 系列	杭州之江开关股份有限公司
			ZB30L、ZB5L 系列	上海华通电气有限公司
			C2000LE 系列	北京北开电气股份有限公司
			A、BD、U、MU 系列	惠州海格电气有限公司
			AXB1L、AXB3L 系列	安徽鑫龙电器股份有限公司
			BJMB1LE、BJMBL 系列	北京金钟默勒电器有限公司
			TGM30L、DZ47LE、TGB1LE、TGB3LE 系列	浙江天正电气股份有限公司
			DZ47LE、RDX65LE、RDX30L、 ERDL18、RDL67、RDX2LE、RDB5LE 系列	人民电器集团有限公司
			NDBL 系列	上海良信电器股份有限公司
			CH1L、CH2L 系列	常熟开关制造有限公司
2	绝缘导线	聚氯乙烯 绝缘导线	BVR、BV、RV、RVB、RVVB 系列	上海德力西集团有限公司、北京市德山线缆有限公司、杭州永安线缆有限公司、杭州永安线缆有限公司、北京慧远电线电缆有限公司、北京亿兴隆电线电缆制造有限公司、北京百恒线缆有限公司、浙江正泰电缆有限公司、浙江新华电缆有限公司、浙江新华电缆有限公司、浙江新华电缆有限公司、浙江新华电缆有限公司、大津市小猫线缆有限公司、天津市小猫线缆有限公司、天津市小猫线缆有限公司、

样品描述及说明

6. 安全件一览表(续):

<u> </u>	5. 吴王川 - 苑代 〈汉方						
序号	元/部件 名称	元件/材料 名称	型号规格/牌号	制造商(生产厂)			
3	母线	铜排	TMY 系列	微融(天津)科技有限公司、淄博益聚铜业有限公司、巩义市新昌铜业有限公司、 天津瑞林异型铜排电气有限公司、浙江永 压铜业有限公司、天津市双龙集团有限公司、天津金奥光铜业有限公司、北京华北 华铜电气有限公司、北京南方铜材厂、北 京嘉祥伟业有研金属材料有限公司、保定 市天利特种线材制造有限责任公司			
4	绝缘支撑 件	绝缘子 (DMC 材料)	Icw≥6kA	浙江海坦机电科技有限公司、温州市海坦 磁力电器有限公司、乐清市海坦电气成套 配件有限公司、乐清市海坦配电柜附件有 限公司、乐清市海坦华源成套设备配件厂、 乐清市海坦自动化设备有限公司			
5	売体	全钢结构 壳体	配电箱壳体(板材厚 1.5mm~2.5mm)	立阳电气 (天津) 有限公司			

注:

- 1. 安全件如涉及一个以上的制造商(生产厂),则填写在第一位的制造商(生产厂)为试验样品提供安全件的制造商(生产厂)。
- 2. 以上元件或材料若属于国家 CCC 目录范围则须取得 CCC 认证或按照有关要求随整机测试,且各项技术参数、性能指标不能低于通过型式试验样品。
- 3. 以上元件或材料若不属于国家 CCC 目录范围,则应具有有效的检测报告或可接受的自愿性认证结果。

样品照片

7. 产品外形照片(包括外形、内部结构、材料和部件及铭牌四类照片): 外形:



正面标尺照片



内部结构(包括开门后整体、主开关及其进出母线尺寸照片):



操作面照片



内部照片

样品照片

8. 产品外形照片(包括外形、内部结构、材料和部件及铭牌四类照片):内部结构:



主开关照片



非专业人员警告标识照片

铭牌:



绝缘子照片



铭牌照片

检验项目汇总表

序号	检验项目	依据标准条款	检验结果
1	布线、操作性能和功能	11. 10	合格
2	耐腐蚀性	10. 2. 2	合格(见报告 14501-CCC2075973-15817)
3	外壳热稳定性验证	10. 2. 3. 1	不适用
4	绝缘材料耐受内部电效应引起的非正常发热 和着火的验证	10. 2. 3. 2	合格(见报告 14501-CCC2075973-15817)
5	耐紫外线(UV)辐射验证	10. 2. 4	不适用
6	提升	10. 2. 5	合格
7	机械碰撞试验	10. 2. 6	合格(见报告 14501-CCC2075973-15817)
8	标志	10. 2. 7	不适用
9	成套设备的防护等级	10. 3	合格
10	电气间隙和爬电距离	10. 4	合格(见报告 14501-CCC2075973-15817)
11	电击防护和保护电路完整性	10. 5	合格(见报告 14501-CCC2075973-15817)
12	开关器件和元件的组合	10. 6	合格
13	内部电路和连接	10. 7	合格
14	外接导体端子	10.8	合格
15	介电性能	10. 9	合格(工频耐受电压试验见报告 14501-CCC2075973-15817)
16	温升验证	10. 10	合格
17	短路耐受强度	10. 11	不适用
18	电磁兼容性 (EMC)	10. 12	不适用
19	机械操作	10. 13	合格(见报告 14501-CCC2075973-15817)
	以下空白		

第 12 页 共 26 页

双口细与: 03	101-AY021803-2019-S	第 12 页 共 2	26 页
条款	检验项目及检验要求	测量或观察结果	判定
741 471		1#	7 470
11. 10	布线、操作性能和功能 根据成套设备的复杂程度,可能有必要检查布线,并进行 电气功能试验。试验程序和试验次数取决于成套设备是否 包含复杂联锁装置和程序控制装置等。 1. 对机械操作元件、联锁、锁扣等部件的有效性进行检查。 2. 检查导线和电缆的布置是否正确。 3. 检查连接,特别是螺钉连接是否接触好。 4. 检查铭牌和标志是否完整,以及成套设备是否与其相符。 5. 检查成套设备与制造厂提供的电路,接线图和技术数据是否相符。 6. 通电操作试验,按设备的电气原理图要求进行模拟动作 试验,试验结果应符合设计要求。 7. 铭牌 成套设备制造商应为每台成套设备配置一个或数个铭牌, 铭牌应坚固、耐久,其位置应该是在成套设备安装好并投入运行时易于看到的地方。 成套设备制造商的名称或商标: 型号或标志号,或其他标识,据此可以从成套设备制造商获 得相关的资料; 成套设备的额定电流 InA 和防护等级; 鉴别生产日期的方式; (B/T 7251. 3。 注:可以在铭牌上给出成套设备相关标准的附加信息。	符合要求 符合要求 符合要求	合格

第 13 页 共 26 页

<u> 报告编号: 03</u>	101-AY021803-2019-S	第 13 页 共 2	26 页
条款	检验项目及检验要求	测量或观察结果	判定
10. 2. 2	耐腐蚀性	见报告 14501-CCC2075973-15817	合格
10. 2. 3. 1	外壳热稳定性验证	/	不适用
10. 2. 3. 2	绝缘材料耐受内部电效应引起的非正常发热和着火的验证	见报告 14501-CCC2075973-15817	合格
10. 2. 4	耐紫外线(UV)辐射验证	/	不适用
10. 2. 6	机械碰撞试验	见报告 14501-CCC2075973-15817	合格
10. 2. 7	标志	/	不适用
10. 4	电气间隙和爬电距离	见报告 14501-CCC2075973-15817	合格
10. 5	电击防护和保护电路完整性	见报告 14501-CCC2075973-15817	合格
10. 11	短路耐受强度	/	不适用
10. 12	电磁兼容性 (EMC)	/	不适用
10. 13	机械操作	见报告 14501-CCC2075973-15817	合格

第 14 页 共 26 页

检验要求 测量或观察结果 ************************************	判定
1#	
短路试验前 短路试验后 台 法进行 P54	合格
施加 1N±0. 1N 的力做试 与其长度成直角,试棒不	
放入试验箱内,试品内气 与真空泵连接,使用标准 内,滑石粉用量为每立方 司 8h。试验后检查,试品 或略有沉积的滑石粉末,符合要求	
±180° 范围内淋水,流 7在50~150kPa 范围内, 试验时间按外壳表面积计 装面积),最少 5min。试 5 无有害影响	
施加 10±1N 的力做试验, 电部件,直径 50mm 的挡 符合要求	
(未进入 符合要求 /	
式具与危险部件必须保持 未进入	
符合要求 / 400	
2 31 % 51 Pa 102	
效值) AC1. 89kV 6	
自部件之间; 符合要求 自部件上的所有其他相之 符合要求	
裏的整个绝缘手柄之间; AC2.85kV 符合要求 无击穿放电	
电部件上的所有其他相之 符合要求 裹的整个绝缘手柄之间; AC2.85kV	

条款	检验项目及检验要求	测量或观察结果	本山 ⇌
宋	位	1#	判定
10. 6	开关器件和元件的组合 1)固定式部件 对固定式部件,主电路的连接应只能在成套设备断电 的情况下进行接线和断开。通常,使用工具拆卸和安 装固定式部件。固定式部件的断开需要全部或部分断 开成套设备。	符合要求	合格
	为了防止未经许可的操作,开关器件可通过所提供的措施固定在一个或多个位置上。 2) 开关器件和元件的选择 装入成套设备中的开关器件和元件应符合相关的国家标准。开关器件和元件应适用于成套设备外形设计	固定在多个位置上	
	(例如: 开启式或封闭式)的特定用途,适合于它们的额定电压、额定电流、额定频率、使用寿命、接通和分断能力、短路耐受强度等。安装在电路中的器件其额定绝缘电压和额定冲击耐受电压,应等于或高于此电路规定的相应的值。出线电路应包含拟由一般人员操作、符合下列标准的	符合要求	
	保护器件,如IEC 60898-1、IEC 61008、IEC 61009、IEC 62423和IEC 60269-3。 当DBO装入不符合以上标准的器件时,进线保护器件		
	的重新闭合,应需要钥匙或工具。也可采用标签说明 此器件重新合闸只能由受过培训的人员或熟练技术 人员完成,此标签应置于进线保护器件的附近。 断路器的设计或安装应在非故意行为时不能改变其	符合要求	
	整定值或刻度值,包括使用钥匙或工具,并导致其整定值或刻度值的明显改变。 当装入DBO中的进线保护器件含有不符合IEC	符合要求	
	60269-3的带有熔断体的熔断器时,则在更换熔断体时需要钥匙或工具。 3) 开关器件和元件的安装		
	成套设备内的开关器件和元件的安装和布线应依据 其制造商所提供的说明,使其本身的功能不致由于正	元件的安装和布线和制造 商提供的说明一样,其本身 的功能在正常工作中不会	
	必须在成套设备内部操作进行调整和复位的器件,应 易于接近。 安装在同一支架(安装板、安装框架)上的功能单元	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
	及其外接导线端子的布置应使其在安装、布线、维护和更换时易于接近。 除非成套设备制造商和用户之间有协议,地面安装的成套设备的易接近性要求如下:		
	一端子,不包括保护导体端子,应位于成套设备的基础面上方至少 0.2m,并且端子的位置应使电缆易于与其连接。	分支 2 出线端子: 1.00m (安装高度: 0.8m)	

	101-41021803-2019-5	第 1/ 贝	共 20
条 款	检验项目及检验要求	测量或观察结果	判定
不	型型外日 及恒地安水	1#	力化
10.6	开关器件和元件的组合(续) 一由操作人员观察的指示仪表应安装在成套设备基础面上方 0.2 m~2.2 m之间。		合格
	一操作器件应安装在易于操作的高度上;这就是说,其中心线一般应在成套设备基础面上 0.2 m~2 m之间。不经常操作的器件,可以装在高度达 2.2m 处。		
	一紧急开关器件的操作机构,在成套设备基础面上 0.8m~1.6m之间应是易于接近的。 5)挡板	样品无紧急开关器件	
	手动开关器件挡板的设计应使开合操作对操作者不 产生任何危险。	符合要求	
	为了减少更换熔断体时的危险,应使用相间挡板,除非熔断器的设计和安装不允许。 6) 开关位置的指示和操作方向	不适用	
	应清晰的标识元件和器件的操作位置,如果操作方向不符合 GB/T 4205,则应清晰的标识操作方向。 7)指示灯和按钮	元器件的操作位置及方向 标识清晰。 不适用	
	除非有相关产品标准的特殊规定,否则指示灯和按钮的颜色应符合 GB/T 4025。		V TP4
10. 7	内部电路和连接 1)主电路:		合格
	母线(裸的或绝缘的)的布置应使其不会发生内部短路。母线应至少符合资料中关于短路耐受强度的等级,并且,应使其至少能够承受在母线电源侧保护器件限定的短路应力。	符合要求	
	在进线单元与出线单元间以及这些单元内包含的组件间的每个导体,只要这些导体的布置使得在正常运		
	行条件下,不会在相间和/或相与地之间发生内部短路,可按发生在各个出线短路保护器件负载端衰减后的短路应力为基础来选择其额定数据。 除非成套设备制造商与用户之间有协议,在带中性导		
	体的三相电路中,中性导体的最小截面积应满足: 一如果电路相导体的截面积小于或等于 16mm², 则与相导体相同。	符合要求	
	一如果电路相导体的截面积大于 16mm², 则为相导体的一半, 但最小为 16mm²。 假设中性导体的电流不超过相电流的 50%。PEN 尺寸应依据标准的规定。		
	2) 辅助电路 辅助电路的设计应考虑电源接地系统并保证接地故 障或带电部件与外露导电部件之间的故障不会引起		
	非故意的危险操作。 通常,辅助电路应带有保护以防止短路的影响。然而,如果短路保护电器的动作易于造成危险,就不应配备保护器件。在此情况下,辅助电路导体的布置方式应使其不会发生短路。	不适用	

报告编号: 0	3101-AY021803-2019-S	第 18 页	共 26 引
		测量或观察结果	de L. V.
条 款	检验项目及检验要求	1#	判定
10. 7	内部电路和连接(续)		合格
	3)裸导体和绝缘导体		
	正常的温升、绝缘材料的老化和正常工作时所产生的振动不应造成载流部件的连接有异常变化。尤其应考虑到不同金属材料的热膨胀和电解作用以及所达到的温度对材料耐久性的影响。	符合要求	
	载流部件之间的连接应保证有足够和持久的接触压	符合要求	
	力。 如果是基于试验进行温升验证,成套设备内部导体及 其截面积的选择应由初始制造商负责。如果是依据规 则进行温升验证,导体应依据 IEC 60364-5-52 规定 的最小截面。成套设备怎样适合本标准的举例在附录 II 的表中给出。除了导体的载流量,导体的选择还取 决于:	符合要求	
	一成套设备可以承受的机械应力; 一等体的敷设和固定方法; 一绝缘类型; 一所连接元件的种类(如符合 IEC 60947 系列的开关设备和控制设备;电子装置或设备)。 关于绝缘的硬导线或软导线: 一应至少按照有关电路的额定绝缘电压(见 5. 2. 3)确定绝缘导线。 一连接两个端子之间的导线不应有中间接头。例如绞接或焊接。 一只带有基本绝缘的导线应防止与不同电位的裸带电心防止与带有尖角的导电部件边缘接触。 一应装于覆板或向上连接电器元件和测量设备的成导体的机械套设备中对电器元件进行焊接连接时,只会造成的机械套设备中对电器元件进行焊接连接时,只有此型的连接,才是允许的。 一在成套设备使之些覆板和门的移动不会造成与性、对是允许的。 一个大量,才是允许的。 一个大量,对的其他电器元件,电缆焊接片或多正型的焊接端头不适用于有剧烈振动的状况。在和的上线端头不适用于有剧烈振动的状况。在和的时间的形上、起吊设备和机车,应对导体的时间的形式,是有一个端子上只能连接一根导线,只有多线连接到一个端子上只能连接一根导线,只有多线连接到一个端子上只能连接一根导线,只有多线连接到一个端子上,能连接一根导线,只有多根线连接到一个端子上,它转逐大,只有多数应依据电路的最高额定绝缘电压确定。 4)为减少短路的可能性,对无防护的带电导体的选择和安装应满足:成套设备内无短路保护器件保护的	符合要求	
	带电导体,在整个成套设备内的选择和安装应使其在相间或相与地之间内部短路的可能性极小。按规定选择和安装无保护的带电导体在主母线与对应的 SCPD 间距离不应超过 3m。	样品无此类部件	

拟百细写: い	3101-AY021803-2019-S	第 19 页	共 26 克
		测量或观察结果	
条 款	检验项目及检验要求	1#	判定
10. 7	内部电路和连接(续) 5)主电路和辅助电路导体的标识 导体的标识方法和内容,例如利用连接端子上的或在导体本身末端上的排列、颜色或符号,应由成套设备制造商负责,并且,应与接线图和原理图上的标志一致。如果合适,可以用 IEC 60445 中的方法标识。6)保护导体(PE, PEN)和主电路的中性导体(N)的标识	符合要求	合格
	用位置和/或标志或颜色应很容易地区别保护导体。如果用颜色标识,应只能是绿色和黄色(双色)。绿色和黄色(双色)严格地用于保护导体。如果保护导体是绝缘的单芯电缆,也应采用此种颜色标识,颜色标记最好贯穿整个长度。 主电路的任何中性导体用位置和/或标志或颜色应很容易识别。		A 16
10.8	外接导体端子 成套设备制造商应指出端子是适合于连接铜导线,还是适合连接铝导线,或者是两者都适合。端子应能与外接导线进行连接(如采用螺钉、连接件等),并保证维持适合于电器元件和电路的电流额定值和短路度所需要的接触压力。除非成套设备制造商与用户之间有专门的协议,端量大的截面积(见附录 A)。如果使用铝导线,其类型、尺寸和导线在端子上的接线方法应遵循成套设备制造商与用户之间的协议。当低压小电流(小于 1A,且交流电压低于 50V 或直流低于 120V)的电子电路的外部导线必须与成套设备连接时,表 A. 1 不适用。可利用的布线空间使规定材料的外接导线能方便地连接,而且在多芯电缆的情况下,能展开芯线。导线不应承受可能降低其正常寿命的应力。除非成套设备制造商与用户之间有其他协议,否则连接具有以下载流量的与用户之间有其他协议,否则在带中性导体的三相电路中,中性导体的端子应允许连接具有以下载流量的铜导线: —如果相导体的截面积大于 16mm²,则载流量等于相导体数流量的一半,但最小为 16mm²;	符合要求 符合要求 成套设备内中性导体 N 排 上接线端子类型为 M6、M8 六角螺母,可以连接每个分	合格
	如果需要提供用于进线和出线的中性导体、保护导体和 PEN 导体的连接设施,它们应安置在相应的相导线端子的附近。电缆入口、盖板等应设计成在电缆正确安装后,能够达到所规定的防触电措施和防护等级,这意味着电缆入口方式的选择要适合成套设备制造商规定的使用条件。外部保护导体的端子应按照 IEC 60445 标志。示例见 IEC 60417 的 5019 号图形符号 如果外部保护导体准备与带有绿黄颜色清楚标记的内部保护导体连接时,则不要求此符号。	符合要求符合要求	


报告编号: 03	3101-AY021803-2019-S	第 20 页	共 26 页
		测量或观察结果	
条 款	检验项目及检验要求	1#	判定
条 款 10.8	检验项目及检验要求 外接导体端子(续) 外部保护导体(PE、PEN)的端子和连接电缆的金属护套(铠装管,铅铠装管等)应是裸的,如无其他规定,应适于连接铜导体。应该为每条电路的出线保护导体设置一个尺寸合适的单独端子。除非成套设备制造商与用户之间有其他协议,否则保护导体的接线端子应允许连接的铜导线的截面积取决于相导体的截面积。对铝或铝合金的外壳和导体,应特别注意电腐蚀的危险。用于保证导电部件与外部保护导体的电的连续性而采取的连接措施不得作其他用途。若无其他规定,对端子的标识应依据标准 IEC 60445。DBO中性端子数量应不少于为每个需要中性端子的出线电路配备一个端子。这些端子的放置或标识应与其相导体端子具有相同顺序。DBO应至少具有两个用于电气设备保护联结导体的端	测量或观察结果 1# 符合要求 符合要求 不适用 符合要求 符合要求	判定合格
10. 9 10. 9. 2 10. 9. 4 10. 9. 5	子。 介电性能 工频耐受电压试验 额定绝缘电压 Ui: 额定频率: 试验地点的环境温度(℃): 试验地点的湿度(%): 试验地点的大气压(kPa): 试验电压: +3/3% V 施压时间: +2/0 S 施压部位: a) 主电路的所有带电部分(包括连接到主电路上的控制电路和辅助电路)连接在一起与外露可导电部分之间; b) 主电路不同电位的每个带电部分和不同电位其他带电部分与连接在一起的外露导电部分之间; c)通常:不连接主电路的每条控制电路和辅助电路与一主电路——其他电路——外露导可电部分d)带电部分和用金属箔包裹的整个绝缘手柄之间; (+3/3 % V) 在此测试期间,框架不应接地或连接到其它电路。试验结果: 在试验过程中过流继电器不应动作,且不应有击穿放电。	见报告 14501-CCC2075973-15817	合格

报告编号: 03	101-AY021803-2019-S	第 21 页	共 26 页
/7 +L	1V 1V -Z 11 11 1V 1V == -	测量或观察结果	ykıl ↔
条 款	检验项目及检验要求	1#	判定
10. 9. 3. 2	冲击耐受电压过电压类别:额定冲击耐受电压(Uimp): kV试验地点的环境温度(℃):试验地点的湿度(%):试验地点的湿度(%):试验地点海拔高度(m):冲击耐受电压试验(如选择)试验电压波形: 1.2µs±30%/50µs±20%主电路试验电压: AC4.8+3/3%kV辅助电路试验电压: AC4.8+3/3%kV间隔时间: ≥1s试验次数:每个极性施加5次冲击耐受电压示波图编号:施压部位: a)主电路的所有带电部分(包括连接到主电路上的控制电路和辅助电路)连接在一起与外露可导电部分之间; b)主电路不同电位的每个带电部分和不同电位其他带电部分与连接在一起的外露导电部分之间; c)通常不连接主电路的每个控制电路和辅助电路与一主电路一其他电路一外露导可电部分试验结果:在试验过程中不应有击穿放电。	III 4 31 51 102 120 符合要求 4.82~4.88 -4.82~-4.88 -10 各5次 见报告第26页 符合要求 / 无击穿放电现象	合格
10. 9. 3. 3	可选择的工频电压试验(如选择)	/	不适用
10. 9. 3. 4	可选择的直流电压试验(如选择)		不适用

报告编号: 03	101-AY02	21803-2019-S				第	23 页	共 26			
D ±5			J	પ્રાત →							
条 款		检验项目及检验要求	1#				判定				
10. 10	温升极限的验证: (续)										
	代号		允许温升(K)	A 相	B相	C 相	N	合格			
温升方法 a				(K)	(K)	(K)	(K)				
	a1	主断路器进线端	€70	60	64	62	/				
	a2	主断路器出线端	€70	59	63	60	/				
	a3	分支1漏电断路器进线端	≤65	46	48	46	/				
	a4	分支1漏电断路器出线端	≤65	44	46	45	/				
	a5	分支3断路器进线端	≤60	34	37	34	/				
	a6	分支3断路器出线端	≤60	32	35	33	/				
	a7	分支 4 断路器进线端	≤60	37	41	39	/				
	a8	分支 4 断路器出线端	≤60	35	38	37	/				
	a9	分支 6 断路器进线端	≤60	43	45	44	/				
	a10	分支 6 断路器出线端	≤60	40	44	42	/				
	a11	金属外壳覆板	≤30		1						
	a12										
	a13	a13 分支1漏电断路器绝缘操作手 柄 ≤25 13									
	a14	分支3断路器绝缘操作手柄									
	a15	分支 4 断路器绝缘操作手柄									
	a16	分支 6 断路器绝缘操作手柄	12								
		周围空气温度(℃)	48								
			/								
	主开关证	进出线周围空气温度(℃)	50								

条 款 检验项目及检验要求 测量或观察结果 判定

温升示意图、温升参数表、母排绝缘支撑件及绝缘夹板的安装布置图 F1:





温升参数表:


回路		主回路	分支 1	分支 2	分支3	分支4	分支 5	分支 6	分支 7	额定分散 系数
回路额定电流值 (A)		250	50	20	20	35	35	45	45	
试验 电流 值(A)	A 相	250	50. 2	20. 1	20. 2	35. 1	35. 1	45. 2	45. 2	
	B相	250	50. 2	20. 2	20. 1	35. 2	35. 0	45. 2	45. 2	
	C相	20	50. 1	20. 1	20. 1	35. 2	35. 1	45. 2	45. 2	1.0
试验电流与要求值 误差(%)		0	B:0.4	A:0.5 B:1.0 C:0.5	A:1.0 B:0.5 C:0.5	A:0.3 B:0.6 C:0.6		B:0.4	A:0. 4 B:0. 4 C:0. 4	
试验导线 (mm²)		120	10	2.5	2.5	10	10	10	10	


其中: 为 DMC 绝缘子 M6,数量 2 个 主母线绝缘支撑件之间最大距离: / 中性母线绝缘支撑件之间最大距离: 250mm


冲击耐受电压示波图




















试验仪器设备清单

			T		,
序号	名称	型号	编号	校准有效期至	本次使用(√)
1	钢卷尺	DYZ23	3m	2019年12月3日	√
2	游标卡尺	125mm	1j1407	2020年5月28日	√
3	电子秒表	J9-2II	266	2020年5月23日	√
4	台秤	/	1j1062	2020年6月27日	√
5	试棒	/	0304012、 0304014	2020年5月22日	√
6	步入式砂尘试验室	SC-019	4021	2019年8月19日	√
7	淋雨试验设备	/	4928	2019年8月19日	√
8	红外测温仪	ST25	3991	2019年12月28日	√
9	数显扭力扳手	WS3-060	4031	2019年10月31日	√
10	标准试验指	/	981	2020年5月14日	√
11	试球试指	/	DYZ18	2020年3月13日	√
12	交流耐压测试仪	AN9602M	4849	2020年1月13日	√
13	冲击电压试验仪	GC-6	3994	2019年7月24日	√
14	高压探头	P6015	4070	2020年5月14日	√
15	数字荧光示波器	TDS3034B	2628	2020年5月2日	√
16	程控交流恒流源	SCHL-II-3×63	4848	2020年1月13日	√
17	程控交流恒流源	SCHL-II-3×200	3998、3999	2020年1月13日	√
18	恒流源	HCHL− I −3×400	4556	2020年5月4日	√
19	电流表	D26-A	1j1045、 1j1042、DYZ51	2019年10月11日	√
20	计算机可编报告温度巡 检仪	HZW-101	3186	2020年2月11日	√
21	电流互感器	LMZ3-0.66	2501、2502、 2504	2020年1月3日	√
	以下空白				

声明

本报告试验结果仅对受试样品有效;

未经许可本报告不得部分复制;

对本报告如有异议,请于收到报告之日起十五天内提出。

检测机构: 山东省产品质量检验研究院

(国家节能产品质量监督检验中心、

国家低压电器元件及成套开关控制设备质量监督检验中心)

地 址: 山东省济南市经十东路 31000 号

邮政编码: 250102

电 话: 0531-88118799 0531-89701913

传 真: 0531-88118790 0531-89701996

E-mail: cccytz@126.com